

CT 02 - ALTERAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO, PERÍODO TRANSITÓRIO E IMPLANTAÇÃO

Comunicamos que, em virtude da entrada em vigor da modalidade tarifária branca a partir de 01/01/2018, tornou-se necessário alterar a instalação do disjuntor geral de proteção localizado dentro da caixa de medição, para após o medidor, ou seja, o medidor de energia ficará energizado permanentemente e para isto faz-se necessário alterar o modelo de caixa de medição, cuja NOVA, torna padrão a ligação do disjuntor após a medição.

Desta forma neste período de transição estamos estabelecendo um cronograma em relação aos tipos de caixas conforme abaixo:

- 1) Caixa NOVA (Disjuntor após a medição): Obrigatória para as Unidades Consumidoras que aderirem à tarifa branca, optarem por microgeração e opcional para as demais até 30/09/2018.
- 2) Projetos Elétricos Antigos: Projetos que foram rejeitados já deverão serem reapresentados com as NOVAS caixas de medição.
- 3) Projetos Elétricos Novos: Obrigatoriamente devem apresentar com as NOVAS caixas de medição.
- 4) Projetos Elétricos já aprovados, considerando as caixas de medição ANTIGAS (disjuntor antes da medição): Serão aceitos e ligados com as caixas antigas até 01/10/2022, exceto as unidades consumidoras que aderirem à tarifa branca e microgeração.
- 5) Nos quadros de medição coletivos em policarbonato já instalados, cuja uma das unidades consumidoras aderir a tarifa branca, por questão de segurança, obrigatoriamente deverá ser substituída a tampa da caixa de medição ANTIGA pela tampa da caixa de medição NOVA, ou seja, para o novo padrão.
- 6) É estabelecido a utilização de terminal retrátil nas extremidades dos fios que ligam a entrada e saída do medidor. Ver imagem do terminal a seguir.



COOPERMILA
Cooperar está na gente!



Observação: Conforme padrão já estabelecido, reiteremos que somente serão aceitas medições com caixas de policarbonato. Para quaisquer esclarecimentos a respeito ficamos à disposição através dos engenharia@coopermila.com.br ou telefone 3464-3060.

Rodolpho de Brida Neto

Crea/SC 164189-2

Engenheiro Eletricista

Rua Vinte de Janeiro, 418 – Sumaré – Lauro Muller – SC – 88880-000
www.coopermila.com.br – engenharia@coopermila.com.br – (48) 3464 3060